

Generel information vedr. boligsprinkleranlægget.

Sprinkleranlægget er monteret for **jeres** personsikkerhed og værdisikring.

Anlægget virker ved at varmen fra en evt. brand udløser sprinkleren (det røde glas i sprinkleren = bulben)



Det er kun den eller de sprinklere som bliver varmepåvirket som udløser! - i praksis 1 - 2 stk. Dette gælder uagtet om sprinkler er placeret i opgangen, lejligheden eller i P-kælderen

Den varme der skal til for at udløse sprinkleren er 68 c°

Dvs. det er **kun** i det rum / sted hvor sprinkleren bliver udsat for varmepåvirkning der udløses - ingen andre steder.

Brandvæsenet bliver automatisk tilkaldt når sprinklere udløses ved brand og kan ved ankomst lukke for vandet.

Ejerforeningen skal godkende opsætning af nye vægge og andet der kan skærme for sprinklerne i lejligheder

Bemærk:

Sprinklerne **kan ikke tåle mekanisk påvirkning og må ikke bruges som bøjleophæng** - idet anlægget kan udløses, hvis bulben brydes og give en fejludløsning.

Brandvæsenet kommer også ved fejludløsning!!!!

**Dansk Sprinkler Teknik A/S
Emil Neckelmanns Vej 15 G
5220 Odense SØ
88 717 112**

Forsikring af bolig med sprinkling

Forsikringsoplysningen anbefaler, at du som ejer af en bolig med sprinkling bør oplyse dit forsikringsselskab om, at der er etableret sprinklingsanlæg i din bolig og den vej sikre dig om det har særlig betydning for din indboforsikring.